



ТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель:  
(О.А.Лятиева)  
30 июля 2013 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ 1

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: музей
- 1.2. Адрес объекта: 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г.Емва, ул.Дзержинского, 74
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 178 кв.м  
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 774,1 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1947., последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение «Княжпогостский районный историко – краеведческий музей»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г.Емва, ул.Дзержинского, 74
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): отдел культуры, физической культуры и спорта АМР «Княжпогостский»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г.Емва, ул.Дзержинского, 81

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): культура

2.2 Виды оказываемых услуг: публикация музейных предметов, музейных коллекций путём публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и

других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме \_\_\_\_\_

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная \_\_\_\_\_ способность \_\_\_\_\_

15

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) \_\_\_\_\_ от остановки городского автобуса \_\_\_\_\_, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 138 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет \_\_\_\_\_ (описать \_\_\_\_\_): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ ): нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ -В
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И,С,У
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И,С,У
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И,С,У
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ – И, С,У

#### 4. Управленческое решение

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР	
2	Вход (входы) в здание	КР	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР	
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	КР	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР	
8	<b>Все зоны и участки</b>		

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_ до 2015года \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_ МЦП «Доступная среда» \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_ ДЧ-В \_\_\_\_\_  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование \_\_\_\_\_ не требуется \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  
нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» февраля 2013 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

заверяющая МБУ «Краеведческий музей»  
Директор Музей им. П.А. Сорокина с. Турья  
Сиз-Самсонова С.Ч.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
«16» сентября 2013 г.

Утверждаю:

### ПАСПОРТ

доступности объекта учреждений для людей с инвалидностью

№ 4/5 / 16.09.2013 г.

1. Полное юридическое наименование объекта: Мумици на льное бюджетное учреждение «Краеведческий музей имени Пётршиа Александровига Сорокина» с. Турья.

2. Фактический адрес:

индекс 169222

город —

район Княжпогостский

населенный пункт с. Турья

улица — Кель

3. Телефон — Кель

4. Электронная почта

5. Размещение объекта (нужное выбрать):

Часть здания.

Отдельно стоящее здание.

6. Этажность (на каком этаже находится) 1

7. Площадь, кв. м. обшая 186,4

8. Год постройки здания 90 1918 г.

9. Год последнего капитального ремонта Кель

10. Дата планового ремонта (текущего)

11. Дата планового ремонта (капитального) 2013 г.

12. Основание для пользования объектом (нужное выбрать):

Аренда.

Оперативное управление.

Собственность.

13. Форма собственности (нужное выбрать):

Государственная.

Негосударственная.

14. Территориальная принадлежность (нужное выбрать):

Муниципальная.

Региональная.

Федеральная.

15. Наименование вышестоящей организации Администрация сельского поселения "Турвья".

16. Адрес и телефон вышестоящей организации 169222, Княжпогоцкий район, с. Турвья, д. 127  
Тел: 97-521, 97-568, 97-502.

17. Категории обслуживаемого населения по возрасту (нужное выбрать):

Все возрастные категории.

Пожилые.

Взрослые трудоспособного возраста.

Дети.

18. Виды предоставляемых услуг Восприимчивость к музейным фондам.

19. Категории обслуживаемых инвалидов (нужное выбрать):

Инвалиды по слуху.

Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата.

Инвалиды с умственной отсталостью.

Инвалиды на коляске.

Инвалиды по зрению.

20. Форма оказания услуг (нужное выбрать):

С проживанием, на дому.

С длительным пребыванием.

На объекте.

Дистанционно.

21. Плановая мощность (количество обслуживаемых в день) до 15 человек  
 22. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида (нужное выбрать):  
 Да.  
 Нет.

23. Путь следования к объекту пассажирским транспортом от с. Селва до музея с. Турья (в зимнее время)  
от с. Селва до реки Вилы, через реку на лодке, затем пешком до музея 4 км. (в  
любое время)

24. Расстояние до объекта от остановки транспорта, м. нет

25. Время движения (пешком) до остановки, мин.

26. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (нужное выбрать):

- Да.  
 Нет.

27. Наличие перекрестков (нужное выбрать):

- Таймером.  
 Регулируемые.  
 Со звуковой сигнализацией.  
 Нет.

28. Перепады высоты на пути (описание) спуск к реке и подъем от реки.

1. Доступность элементов объекта социального обслуживания для различных категорий людей с инвалидностью (нужное отметить знаком «х»)  
 Таблицу заполнять на каждый элемент здания

Наименование элементов общественного здания	Фактическая доступность для инвалидов следующих категорий				
	на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с инвалидностью по зрению (С)	с инвалидностью по слуху (Г)	с особенностями психического развития (У)
Входная группа	ВНД -	ВНД -	ВНД -	ДУ +	ДУ +
Пути движения	ВНД -	ВНД +	ВНД -	ДУ +	ДУ +
Зона обслуживания	ВНД +	ВНД +	ВНД -	ДУ +	ДУ +
Санитарно-бытовые помещения	ВНД -	ВНД -	ВНД -	ДУ -	ДУ -
Средства информации и телекоммуникации	ВНД +	ВНД х	ВНД -	ДУ -	ДУ -
Территория объекта	ВНД +	ВНД +	ВНД -	ДУ +	ДУ +

2. Заключение о доступности для инвалидов объекта социального обслуживания (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности общественного здания	Фактическая доступность для инвалидов следующих категорий				
	К	О	С	Г	У
Объект полностью доступен					
Объект частично доступен					
Объект условно доступен				X	X
Объект не доступен, требуется адаптация	X	X	X		

Паспорт составлен на основе анкеты № 1 от «11» сентября 2013 г.

Дата составления паспорта «16» сентября 2013 г.

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта  
 С.И. Самсонова (ФИО)

Представитель общественной организации инвалидов  
 Елена Сергеевна (ФИО)

Представитель архитектурно-строительной организации  
 Смирнова С.А. (ФИО)

Представитель Администрации  
 Яковлев И.В. (ФИО)

Представитель балансодержателя  
 Банникова И.А. (ФИО)



Муниципальное  
бюджетное учреждение  
«Княжпогостский районный  
историко - краеведческий  
музей»

169200 Республика Коми  
г. Емва, ул. Дзержинского, 74.  
Тел. 8 (82139) 22-1-31  
27.01.2016 № 01-22/14

Отдел культуры и спорта  
администрации МР «Княжпогостский»

МБУ «Княжпогостский районный историко - краеведческий музей»  
направляет информацию по доступности ОСИ следующего содержания:

**Сведения о созданных условиях доступности для инвалидов**

Наименование и адрес учреждения:	Категория доступности (универсальная, частичная, условная, временно недоступна)	Созданные условия для инвалидов			
		Наличие пандуса	Наличие стоянки для автомашин, выделенной для парковки людей с инвалидностью	Доступность всех зон и помещений	Специально выделенные участки и помещения для обслуживания людей с инвалидностью
1	2	3	4	5	6
Муниципальное бюджетное учреждение «Княжпогостский районный историко-краеведческий музей»: г.Емва, ул.Дзержинского, д 74	временно недоступна	нет	нет	нет	нет
Филиал «Музей им. П.А. Сороки-на в с.Турья, Княжпогостский район РК	Временно недоступна	нет	-	нет	нет

**Выписка из реестра ОСИ**

Наименование и адрес учреждения	3.Состояние доступности объекта			4.Управленческое решение					
	Вариант обустройства объекта	Состояние доступности	Нуждаемость в адаптации	Виды работ по адаптации	Плановый период (срок исполнения)	Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Дата контроля	Результаты контроля	Дата актуализации информации на карте доступности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальное бюджетное учреждение «Княжпогостский районный историко-	Для адаптации требуется затраты на переоборудование крыльца,	Недоступно, требуется адаптация	нуждается	1. Установка наружного пандуса, поручней. 2. Нескользкое покрытие. 3. Рекон-					

краеведческий музей»: г. Емва, ул. Дзержинского, д 74	входной группы, фойе, санузла, пристройки к зданию			струкция крыльца 4. Реконструкция тамбура и лестниц. 5. Зона услуг – кабинет и зал 6. Реконструкция санузла. 7. Обустройство автостоянки, ограждений, указателей движения.					
Филиал «Музей им. П.А. Сороки-на в с. Турья, Княжпогостский район РК	Для адаптации требуется затрата на переоборудование	Недоступно, требуется адаптация	нуждается	1. Установка наружного пандуса. 2. несколько покрытие 3. Реконструкция тамбура, дверей, порога. 3. Зоны для коляски. 4. Санузел доступный для инв. 5. Установка тактильных знаков					

Примечание:

- 1) Реконструкция музея в г. Емва под нужды людей с инвалидностью нецелесообразна в связи с большими финансовыми затратами, здание 1947 г. постройки, деревянное, комнаты маленькие, его перепланировка по стандартам ОСИ практически невозможна. Желателен перевод музея в каменное отдельное здание с планировкой помещений предполагающей доступность инвалидов.
- 2) Филиал музея расположен в крестьянском доме постройки начала 20 в. Изменения в планировку и проект нежелательны, т.к объект является историческим архитектурным объектом по истории народа коми. Переоборудование нарушит исторический облик объекта.

п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Сведения об условной доступности*
1	2	3	4
1	Муниципальное бюджетное учреждение «Княжпогостский районный историко-краеведческий музей»	г.Емва, ул.Дзержинского, д.74	Объект условно доступен (для категорий инвалидов по слуху и с особенностями физич. развития). Объект не доступен, требуется адаптация (для категорий-колясочники, инв. по зрению). Для второй категории не доступны: входная группа, санитарно-бытовые помещения, средства информации и телекоммуникации, пути движения, зона оказания услуг
2	Филиал «Музей им. П.А. Сорокина в с.Турья	с.Турья	Объект условно доступен (для категорий инвалидов по слуху и с особенностями физич. развития). Объект не доступен, требуется адаптация (для категорий-колясочники, инв. по зрению) Для второй категории не доступны: входная группа, санитарно-бытовые помещения, средства информации и телекоммуникации, пути движения, зона оказания услуг

Директор-



О.А. Киселёва

Территория музеев благоустроена и доступна для инвалидов, в г.Емва имеется удобная автостоянка, которая требует оснащения спецзнаком и разметкой.

Конкретно по адаптации учреждений выглядит следующим образом:

п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Сведения о Доступности, что требуется
1	Муниципальное бюджетное учреждение «Княжпогостский районный историко-краеведческий музей»	г.Емва, ул.Дзержинского, д.74	<p><b>Объект условно доступен</b> (для категорий инвалидов по слуху и с особенностями физич. развития).  <b>Объект не доступен, требуется адаптация</b> для категорий-колясочники, инвалидов по зрению. Для данной категории не доступны: входная группа, санитарно-бытовые помещения, средства информации и телекоммуникации, пути движения, зона оказания услуг.</p> <p>Для адаптации требуется затраты на переоборудование крыльца, входной группы, фойе, санузла:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Установка наружного пандуса, поручней.</li> <li>2.Нескользкое покрытие.</li> <li>3. Реконструкция крыльца</li> <li>4.Реконструкция тамбура и лестниц.</li> <li>5.Зона услуг –кабинет-и залы реконструкция</li> <li>6.Реконструкция санузла.</li> <li>7.Дополнительное обустройство автостоянки: знак, указателей движения</li> </ol>
<p><b>Пояснение:</b> Реконструкция музея в г.Емва под нужды людей с инвалидностью целесообразна в связи с большими финансовыми затратами, здание 1947 г. постройки, деревянное, комнаты маленькие, его перепланировка по стандартам ОСИ практически невозможна. Желателен перевод музея в каменное отдельное здание с планировкой помещений предполагающей доступность инвалидов.</p>			
2	Филиал «Музей им. П.А. Сорокина в с.Турья»	с.Турья	<p><b>Объект условно доступен</b> (для категорий инвалидов по слуху и с особенностями физич. развития).  <b>Объект не доступен, требуется адаптация</b> для категорий-колясочники, инв. по зрению)</p> <p>Для второй категории не доступны: входная группа, санитарно-бытовые помещения, средства информации и телекоммуникации, пути движения, зона оказания услуг</p> <p>Для адаптации требуется затраты на переоборудование:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Установка наружного пандуса.</li> <li>2.нескользкое покрытие</li> <li>3.Реконструкция тамбура, дверей, порога.</li> <li>3.Зоны для коляски.</li> <li>4.Санузел доступный для инв.</li> <li>5. Установка тактильных знаков</li> </ol>
<p><b>Пояснение:</b> Филиал музея расположен в крестьянском доме постройки начала 20 в. Изменения в планировку и проект нежелательны. т.к объект является историческим архитектурным объектом по истории народа коми. Переоборудование нарушит исторический облик объекта.</p>			

Директор-



О.А. Киселёва

Исходя из конструктивных особенностей здания (1947 г. постройки, деревянное, двухэтажное, с историческим обликом), согласно требованиям паспорта 100% доступности объекта достичь невозможно в силу технических причин (например, невозможно перестроить санузел или обеспечить вход инвалидов на 2 этаж здания).

Для решения поставленных задач требуется многообразное **оборудование для инвалидов**, оснащение музея специализированными техническими средствами инвалидам по зрению и слабовидящим; инвалидам по слуху и слабослышащим; инвалидам с расстройством статодинамических функций опорно-двигательного аппарата.

Из имеющихся возможностей предлагаем следующие мероприятия:

№	мероприятие	Ориентировочная стоимость
1	Обустройство парковочного места для автомобилей инвалидов (асфальтирование, разметка, установка таблички, установка парковочных столбиков.	Не менее 100 тыс. руб.+ 10% проект
2	Установка пандуса, в стальном исполнении с двухсторонним поручнем с нескользким покрытием	Не менее 40 тыс. руб.+ 10% проект
3	Реконструкция входной группы здания ( перепланировка крыльца, расширение входной площадки на 1 м в длину и 50 см в ширину, расширение тамбура, проемов , замена 2-х входных дверей не менее 90 см шириной, устройство порогов).	250 тыс. руб.+ 10% проект
4	Расширение проемов в выставочные залы на 10 см- 4 двери	20 тыс. руб.
4	Приобретение специальных витрин с низкой посадкой, полного обзора на низких ножках, а также стеклянных кубов -8 шт.	Витрины 6 шт. x 12 тыс. руб.=72 тыс.руб. кубы
5	Тактильные наклейки, указатели со шрифтом Брайля (10 шт.) на информационных стендах	8 тыс. руб.
6	Скамьи для сидения -2 шт.	12 тыс.руб.
7	Гардеробная с низким расположением подвесов для одежды	9 тыс.
8	Буклеты –Путеводитель по музею с шрифтом Брайля (издание)	15 тыс. руб.
	Итого:	581 тыс.руб.

Директор



О.А. Киселёва